

Экспертное заключение №

«Утверждаю»
Председатель комиссии
ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»
Заместитель директора по производству –
главный инженер
Бибенин П.А.

(подпись)

Дата: 19.01.2024

Наименование предприятия ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»:

Номенклатурный номер	Наименование материала	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
Классификатор программы SAP					
2000716588	ЛЕНТА TRANSPIPE 2000 ST 2500 9,7+7 ТЕА-Р	м2	500	135	67500

1. Описание материала.

В этом разделе указывается следующая информация о материале:

1. Физическое состояние: *неудовлетворительное*
2. Состояние упаковки: *отсутствует*
3. Техническое состояние: *неудовлетворительное*
4. Соответствие предъявляемым техническим требованиям: *не соответствует*
5. Соответствие предъявляемым требованиям по безопасности: *неудовлетворительное*
6. Условия хранения: *складирование на открытой площадке золоотвала №2*
7. Срок хранения: *с 2022года*

Трубчатая резиноватросовая конвейерная лента, с двухсторонней резиновой обкладкой и стальной брекерной прокладкой под резиновой обкладкой на рабочей поверхности и резиновыми бортами, со стальным тяговым каркасом из стальных тросов.

Лента 500м² выведена из эксплуатации в 2022 году. На ленте отсутствует рабочая обкладка, изношены борта.

Срок эксплуатации: 10 лет

2. Заключение.

1. Техническое заключение о возможности дальнейшего использования в производстве или других общехозяйственных целях: *в производстве и других целях не используется;*
2. Возможность восстановления и его целесообразность: *не целесообразно;*
3. Рекомендации экспертов о его дальнейшем использовании: *реализация.*