

Утверждаю:

И.о.директора шахты "Хакасская"

Степаненко С.А.  
(ФИО)

подпись

10.09.2018г.

дата

**АКТ  
оценки технического состояния**

Организация ООО "СУЭК-Хакасия"  
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 01.08.2016 г. № 865 произвела осмотр

КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ УКВШ-12/7 (Инв. №ХРУ-40002643)

(наименование объекта, изделия)

Зав. номер 1 Инв. номер ХРУ-40002643

1. Дата изготовления: 01.05.2014
2. Дата ввода в эксплуатацию: 13.05.2016
3. Масса объекта по паспорту: \_\_\_\_\_  
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
4. Срок службы: по паспорту (нормативный) 10 лет фактический 2
5. Нарботка с начала эксплуатации (в единицах учета) 0
6. Количество капитальных ремонтов, дата последнего \_\_\_\_\_
7. Техническое состояние: удовлетворительное

Система регулировки исправна \_\_\_\_\_

Компрессор исправен \_\_\_\_\_

Корпус имеются следы коррозии \_\_\_\_\_

Двигатель исправен \_\_\_\_\_

Система масловоздушная необходима замена масла, фильтров \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указываются все узлы и детали требующие ремонта, критерии оценки)

8. Заключение комиссии: Включить в план реализации 2018г

\_\_\_\_\_

(укрупнено перечисляются характер, объем работ для поддержания работоспособности оборудования)

9. Решение о включении/не включении в программу ремонтов

Не включать в программу ремонтов 2018г

**Председатель комиссии:**

Главный инженер шахты "Хакасская"  
(должность)

Скотников С.В.  
(ФИО)

(подпись)

**Члены комиссии:**

Главный механик шахты "Хакасская"  
(должность)

Шлюбкин А.А.  
(ФИО)

(подпись)

Главный энергетик шахты "Хакасская"  
(должность)

Шило Б.Ю.  
(ФИО)

(подпись)

Начальник ОФАХД шахты "Хакасская"  
(должность)

Романова Е.Н.  
(ФИО)

(подпись)

Заместитель директора по общим вопросам СЭБ шахты "  
(должность)

Полозов И.В.  
(ФИО)

(подпись)

Начальник ДУ шахты "Хакасская"  
(должность)

Лутченко Д.Ю.  
(ФИО)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

(подпись)