

13

«13» 08

## Оценки технического состояния

АО «СУЭК-Кузбасс»

(наименование предприятия)

202 г. №

«Здание АБК ИК Соколовская инв. №СО87746 г. Киселевск, ул. Аллейская.15»

(наименование объекта, изделия)

Инв.номер.

CO87746

- (площадь, длина, объем для здания и сооружений)

медь 0 кг, алюминий 0 кг, бронза 0 кг, латунь 0 кг,  
другие Металлолом 15.723 т.н, эл.двигатель 5кв – 3шт. эл.двигатель 3кв – 1шт.  
завдвижка Ду 50мм – 14шт., насос циркуляционный – 6шт.

5. Срок службы: по паспорту (нормативный) 30; фактический                     

6. Нарботка с начала эксплуатации (в единицах учета) \_\_\_\_\_

7. Количество капитальных ремонтов, дата последнего

8. Техническое состояние: Работоспособное – частичное разрушение отделочных материалов полов стен и потолка, ограничено-работоспособная система отопления, подвальные помещения имеют следы протечек грунтовых вод с образованием плесени. Происходят протечки крыши перехода – требуется замена покрытия кровли.

(указываются все узлы и детали требующие ремонта, критерии оценки)

9. Описание конструкции здания: Каркас здания, перегородки, перекрытия выполнены из ж/б панелей, стропильная конструкция 2-х скатной крыши – деревянная ; покрытие крыши выполнено из проф.настила. Фундамент ж/б ленточный по свайному основанию.

10. Заключение комиссии:

1. В связи с не востребованностью в основной деятельности, списать с баланса предприятия здание АБК (инв.№ СО87746), с последующей продажей  
(укрупненно перечисляются характер, объем работ для поддержания работоспособности оборудования)

Начальник АХД

*Ref*

М.И. Кондратюк

Beck

А.Г. Павлов