

Утверждаю:

Директор АО "СУЭК-Кузбасс" Разрезоуправление

(должность)

Василец В.Н.

(ФИО)

(подпись)

(дата)

04.10.2023

АКТ

оценки технического состояния

Организация

АО "СУЭК-Кузбасс" Разрезоуправление

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от

28.08.2023

№

204-од/РУ

произвела осмотр

(дата)

УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЯКНО-6-07 У1 (Инв. №РЗ1744)

(наименование объекта, изделия)

ЯЧЕЙКА ЯКУ-1Т 630КВА

(наименование основного средства в бухгалтерском учете)

2016 г., ООО "СУЭК-Хакасия"

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер

005

Инв. номер

РЗ1744

1. Дата ввода в эксплуатацию **23.01.2017 (постановка на бух.учет)**

2. Масса объекта по паспорту: **2,700 т (с салазками)**

(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)

3. Нарботка (в единицах учета) **0 Ч**

4. Техническое состояние

УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЯКНО-6-07 У1 (Инв. №РЗ1744) новое, не эксплуатировалось.

Частично имеются следы коррозии. Отсутствует ошинковка мачты.

5. Фактическое местоположение

Разрез Заречный, Склад МТР

6. Заключение комиссии:

УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЯКНО-6-07 У1 (Инв. №РЗ1744) не востребовано в производстве.

Подлежит реализации.

Председатель комиссии:

Директор технический

(должность)

Майоров А.А.

(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Директор по производству

(должность)

Пономарев С.Г.

(ФИО)

(подпись)

Главный механик

(должность)

Бердников Н.С.

(ФИО)

(подпись)

Главный энергетик

(должность)

Пестриков В.Г.

(ФИО)

(подпись)

Сотрудник дирекции по корп. безопасности

(должность)

Зоскин А.Я.

(ФИО)

(подпись)