



Общество с ограниченной ответственностью
 "Режевской кабельный завод"
 Юр. адрес: 623753, г. Реж, пер.Пионерский, 37 офис 2
 Фактический адрес: 623753, г. Реж, пер.Пионерский, 37 офис 2
 Телефон: (343) 373-41-70; 373-41-64; 373-41-63; 373-41-71



Паспорт качества

на кабель марки **КУМП-ИЭКзнг(А)-LS 19 x 2,5 + 7 x 2 x 0,5 ок**
 ТУ 3581-028-73625593-2015

в количестве: 1,205 км
 дата изготовления: апрель 2021 г.

партия 229 – 01/02

Наименование параметра	№ пункта Требований ТУ	Норма по ТУ	Фактическое значение
Проверка конструктивных элементов и внешнего вида.	1.2.2; 1.2.3. 1.3.1-1.3.6;1.3.8-1.3.11		Соответствует
Проверка конструктивных размеров.	1.2.2; 1.2.3. 1.3.1-1.3.6;1.3.8-1.3.11		Соответствует
Проверка нестираемости маркировки.	1.3.2; 1.8.1.		Соответствует
Проверка отсутствия обрывов токопроводящих жил, экранов электрического контакта между жилами и между жилами и экранами.	1.3.12		Соответствует.
Определение электрического сопротивления токопроводящих жил постоянному току.	1.4.1.	1 км не более <u>7,49 Ом</u> <u>36,00 Ом</u>	<u>7,09 Ом</u> <u>35,91 Ом</u>
Определение электрического сопротивления изоляции.	1.4.2-a	1 км не менее <u>10,0 МОм</u>	<u>241,0 МОм</u>
Испытание изолированных жил переменным напряжением по категории ЭИ-2	1.4.3-a	<u>12 кВ</u> <u>10 кВ</u>	Выдержал Выдержал
Испытание переменным напряжением готового кабеля, частотой 50Гц.	1.4.3-a	2,5 кВ, 2,0 кВ в течение 1 мин.	Выдержал Выдержал
Проверка маркировки и упаковки.	1.8.-1.9.		Соответствует.

Заключение о соответствии кабеля требованиям ТУ 3581-028-73625593-2015

Кабель КУМП-ИЭКзнг(А)- LS 19 x 2,5 + 7 x 2 x 0,5 ок в количестве 1,205 км

Предназначен для фиксированного и нефиксированного межприборного монтажа электрических устройств. Соответствует требованиям ТУ 3581-028-73625593-2015.



Начальник ОТК **Е. В. Малкова**
 «04» апреля 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью
 "Режевской кабельный завод"
 Юр. адрес: 623753, г. Реж,
 пер.Пионерский, 37 офис 2
 Фактический адрес: 623753, г. Реж,
 пер.Пионерский, 37 офис 2
 Телефон: (343) 373-41-70;
 373-41-64; 373-41-63; 373-41-71



Паспорт качества

на кабель марки **КУМП-ИЭКзнг(А)-LS 19 x 2,5 + 7 x 2 x 0,5 ок**
 ТУ 3581-028-73625593-2015

в количестве: 1,225 км
 дата изготовления: апрель 2021 г.

партия 229 – 01/01

Наименование параметра	№ пункта Требований ТУ	Норма по ТУ	Фактическое значение
Проверка конструктивных элементов и внешнего вида.	1.2.2; 1.2.3. 1.3.1-1.3.6; 1.3.8-1.3.11		Соответствует
Проверка конструктивных размеров.	1.2.2; 1.2.3. 1.3.1-1.3.6; 1.3.8-1.3.11		Соответствует
Проверка нестираемости маркировки.	1.3.2; 1.8.1.		Соответствует
Проверка отсутствия обрывов токопроводящих жил, экранов электрического контакта между жилами и между жилами и экранами.	1.3.12		Соответствует.
Определение электрического сопротивления токопроводящих жил постоянному току.	1.4.1.	1 км не более <u>7,49 Ом</u> <u>36,00 Ом</u>	<u>7,01 Ом</u> <u>36,00 Ом</u>
Определение электрического сопротивления изоляции.	1.4.2-а	1 км не менее <u>10,0 МОм</u>	<u>251,0 МОм</u>
Испытание изолированных жил переменным напряжением по категории ЭИ-2	1.4.3-а	<u>12 кВ</u> <u>10 кВ</u>	Выдержал Выдержал
Испытание переменным напряжением готового кабеля, частотой 50Гц.	1.4.3-а	2,5 кВ, 2,0 кВ в течение 1 мин.	Выдержал Выдержал
Проверка маркировки и упаковки.	1.8.-1.9.		Соответствует.

Заключение о соответствии кабеля требованиям ТУ 3581-028-73625593-2015

Кабель КУМП-ИЭКзнг(А)-LS 19 x 2,5 + 7 x 2 x 0,5 ок в количестве 1,225 км

Предназначен для фиксированного и нефиксированного межприборного монтажа электрических устройств. Соответствует требованиям ТУ 3581-028-73625593-2015.



Начальник ОТ

Е. В. Малкова
 апреля 2021 г