

Утверждаю:
Главный инженер
И.С. Каргаполов

« » 2024 г.

Акт

Комиссия в составе: начальника СЭХ – Муравьева В.В., заместителя директора по обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам Бурда А.Е., мастера – Куцева А.В., составила настоящий акт о том, что был проведен осмотр выкатных элементов КРУ К-104М 6 кВ с выключателями 5000006847 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ ВК-10-20-630У2.

Технические характеристики:

Завод изготовитель - Московский завод «Электроштит»

Год изготовления - 1993

Номинальный ток – 630А

Напряжение - 6000 В

Техническое состояние –механическое повреждение, износ уплотняющих элементов.

Дата повреждения – 2010, 2014, 2023 г.

Комиссия пришла к выводу, что ремонтировать выключатели нецелесообразно, рекомендует 5000006847 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ ВК-10-20-630У2 в количестве 3 шт. реализовать сторонним организациям.

Начальник СЭХ



В.В. Муравьев

Заместителя директора



А.Е. Бурда

Мастер



А.В. Куцев