

Директор шахты "Хакасская"

(должность)

Степаненко С.А.

(ФИО)

(подпись)

**22.05.2023**

(дата)

**АКТ**  
**оценки технического состояния**

Организация ООО "СУЭК-Хакасия" (Шахта Хакасская)  
 (наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 28.11.2022 № 797-од/СХ произвела осмотр  
 (дата)

**УСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ КМТ-4,8 (Инв. №ХРУ-1000037)**

(наименование объекта, изделия)

**Котельная блочно-модульная с калориферной уст-ой**

(наименование основного средства в бухгалтерском учете)

**2012 г., ЗАО "ПФК "Рыбинсккомплекс"**

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер 167 Инв. номер ХРУ-1000037

1. Поступил в организацию \_\_\_\_\_
2. Дата ввода в эксплуатацию 30.09.2013
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности \_\_\_\_\_
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации \_\_\_\_\_
5. Масса объекта по паспорту: 20,000 т  
 (площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней)  
 медь \_\_\_\_\_ кг, алюминий \_\_\_\_\_ кг, бронза \_\_\_\_\_ кг, латунь \_\_\_\_\_ кг,  
 другие \_\_\_\_\_
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 7 лет фактический 10
8. Нарботка (в единицах учета) 0
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего \_\_\_\_\_
10. Техническое состояние  
 Котлы Кочегар-1000М 4шт. необходим капитальный ремонт  
 Насос сетевой 3шт. необходим капитальный ремонт  
 Дымосос 4шт. Необходима ревизия
11. Фактическое местоположение ЗФНС

12. Заключение комиссии:

УСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ КМТ-4,8(Инв. №ХРУ-10000037) включить в план реализации 2023

**Председатель комиссии:**

Главный инженер шахты "Хакасская"  
(должность)

Скотников С.В.  
(ФИО)

(подпись)

**Члены комиссии:**

Заместитель начальника отдела производственного планирования  
(должность)

Колохматова О.А.  
(ФИО)

(подпись)

Энергетик шахты "Хакасская"  
(должность)

Шило Б.Ю.  
(ФИО)

(подпись)