

Утверждаю:
Председатель комиссии
Заместитель директора
по обеспечению производства и
административно-хозяйственным вопросам
ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»


Яшков С.В.
«19» 07 2022 г.

Заключение

**О фактическом состоянии и перспективе использования объектов,
отнесенных к категории АнВОД в производственной деятельности
Службы по ремонту электротехнического оборудования блоков 300,500 МВт**

п. Рефтинский

«___» _____ 20__ г.

Комиссия в составе: заместителя главного инженера по ремонту Хуснуллина А.А., заместителя главного инженера по эксплуатации Сарайкина М.А., заместителя главного инженера по топливоподаче и золошлакоудалению Кольчугина А.Ю., заместителя директора по корпоративной безопасности Шарыпова Е.М., начальника управления МТС ОСП «Рефтинское» ООО «СГК» Гаренских А.В., главного специалиста отдела складского хозяйства и реализации НМПЗ ОСП «Рефтинское» ООО «СГК» Рогатова Р.В. - произвела осмотр резервного ротора турбогенератора типа ТГВ-500, ч.5ТХ.674.630-01 год выпуска 1977 года зав. номер № 33175 (22504), инв. RGR1244000277.

При этом комиссией установлено:

1. Техническое состояние: В 2009 году организацией ОАО «Ростовэнергоремонт» выполнен капитальный ремонт ротора с заменой витковой, корпусной изоляции обмотки ротора с использованием старогодной меди, изоляционных деталей ротора, бандажных узлов, лопаток вентилятора. Выполнена модернизация водораспределителя и патрубков радиальных. С 2009 года ротор находится на территории Рефтинской ГРЭС в качестве резервного оборудования.
2. В 2015 году, после реализации проекта по замене турбогенератора тип ТГВ-500-2 энергоблока №7 на турбогенератор тип ТВВ-500-2МУЗ, данное оборудование выведено из эксплуатации и не может быть использовано как резервное на Рефтинской ГРЭС.

На основании вышеизложенного комиссия считает необходимым включить объект в Перечень АнВОД подлежащих реализации.

Остаточная стоимость по состоянию на «19» Июля 2022г. составляет 969 945,73 рублей.

Подписи членов комиссии:

Заместитель главного инженера по ремонту _____ Хуснуллин А.А.

Заместитель главного инженера по эксплуатации _____ Сарайкин М.А.

Заместитель главного инженера по ТП и ЗШУ _____ Кольчугин А.Ю.

Заместитель директора по корпоративной безопасности _____ Шарыпов Е.М.

Начальник управления МТС ОСП «Рефтинское» ООО «СГК» _____ Гаренских А.В.

Главный специалист ОСХиР НМПЗ ОСП «Рефтинское» ООО «СГК» _____ Рогатов Р.В.

Фото: Ротор турбогенератора типа ТГВ-500, ч.5ТХ.674.630-01

