



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЛЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127185*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 24.12.2017 г.

Количество 0.363 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103563

Электрическое сопротивление токопроводящих жил
постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км),
не более

Нормируемое значение	Фактически
(240 мм ²) 0.0754	0.0754
(240 мм ²) 0.0754	0.0754

Электрическое сопротивление изоляции жил
пересчитанное на + 20 С (МОм*км), не менее

3.6 51.9

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц
10 мин.(кВ)

3.5 выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299313/2299312

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

Контролер ОТК

Подпись

НД на изделие

/ 290

/ ФИЛАТОВА О.Ю.

Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127186*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 27.12.2017 г.

Количество 0.383 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103665

Электрическое сопротивление токопроводящих жил
постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км),
не более

Нормируемое значение	Фактически
(240 мм ²) 0.0754	0.0754
(240 мм ²) 0.0754	0.0754

Электрическое сопротивление изоляции жил
пересчитанное на + 20 С (МОм*км), не менее

3.6 67.3

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц
10 мин.(кВ)

3.5 выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299514/2299515

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

Контролер ОТК

Подпись

НД на изделие

/ 299

/ КОНДРАШИНА М.В.

Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127187*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 24.12.2017 г.

Количество 0.227 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103584

	Нормируемое значение	Фактически
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км), не более	(240 мм ²) 0.0754 (240 мм ²) 0.0754	0.0754 0.0754
Электрическое сопротивление изоляции жил пересчитанное на + 20 С (МОм*км), не менее	3.6	30.9
Испытание переменным напряжением частотой 50Гц 10 мин.(кВ)	3.5	выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299343/2299342

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

Контролер ОТК _____ / 231 / КУЗИНА Е.В.
Подпись _____
Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127188*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 26.12.2017 г.

Количество 0.381 км ± 1 %

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103635

Электрическое сопротивление токопроводящих жил
постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км),
не более

Нормируемое значение	Фактически
(240 мм ²) 0.0754	0.0754
(240 мм ²) 0.0754	0.0754

Электрическое сопротивление изоляции жил
пересчитанное на + 20 С (МОм*км), не менее

3.6 81.9

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц
10 мин.(кВ)

3.5 выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299453/2299452

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

НД на изделие

Контролер ОТК / 231 / КУЗИНА Е.В.
Подпись Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЛЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127189*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 24.12.2017 г.

Количество 0.384 км ± 1 %

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103556

	Нормируемое значение	Фактически
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км), не более	(240 мм ²) 0.0754 (240 мм ²) 0.0754	0.0754 0.0754
Электрическое сопротивление изоляции жил пересчитанное на + 20 С (МОм*км), не менее	3.6	46.5
Испытание переменным напряжением частотой 50Гц 10 мин.(кВ)	3.5	выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299298/2299299

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

Контролер ОТК _____ / 600 / ЖУРАВЛЕВА С.В.
Подпись _____ Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЛЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127190*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(A)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 26.12.2017 г.

Количество 0.386 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана B103643

Электрическое сопротивление токопроводящих жил
постоянному току пересчитанное на +20 C (Ом/км),
не более

Нормируемое значение	Фактически
(240 мм ²) 0.0754	0.0754
(240 мм ²) 0.0754	0.0754

Электрическое сопротивление изоляции жил
пересчитанное на + 20 C (МОм*км), не менее

3.6 66.6

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц
10 мин.(кВ)


3.5 выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(A)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299469/2299468

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

Контролер ОТК / 231 / КУЗИНА Е.В.
Подпись Фамилия И.О.



16.07.19 *уноу*

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127191*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 24.12.2017 г.

Количество 0.36 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103559

	Нормируемое значение	Фактически
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км), не более	(240 мм ²) 0.0754 (240 мм ²) 0.0754	0.0754 0.0754
Электрическое сопротивление изоляции жил пересчитанное на + 20 С (МОм*км), не менее	3.6	54.8
Испытание переменным напряжением частотой 50Гц 10 мин.(кВ)	3.5	выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299304/2299305

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

Контролер ОТК _____ / 600 / ЖУРАВЛЕВА С.В.
Подпись _____ Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127192*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 24.12.2017 г.

Количество 0.36 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103562

	Нормируемое значение	Фактически
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км), не более	(240 мм ²) 0.0754 (240 мм ²) 0.0754	0.0754 0.0754
Электрическое сопротивление изоляции жил пересчитанное на + 20 С (МОм*км), не менее	3.6	42.6
Испытание переменным напряжением частотой 50Гц 10 мин.(кВ)	3.5	выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299315/2299314

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

Контролер ОТК _____ / 290 / ФИЛАТОВА О.Ю.
Подпись _____
Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245)95333, факс: (49245)95353. www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 127193*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х240мс(N,PE)-1кВ

Дата 24.12.2017 г.

Количество 0.362 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103573

Электрическое сопротивление токопроводящих жил
постоянному току пересчитанное на +20 С (Ом/км),
не более

Нормируемое значение	Фактически
(240 мм ²) 0.0754	0.0754
(240 мм ²) 0.0754	0.0754

Электрическое сопротивление изоляции жил
пересчитанное на + 20 С (МОм*км), не менее

3.6 30.3

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц
10 мин.(кВ)

3.5 выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299335/2299334

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

НД на изделие

Контролер ОТК

Подпись

/ 231

/ КУЗИНА Е.В.


Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.

Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЪЯНС

601785, Россия, Владимирская область, г. Колычугинск, ул. В. Маркса, д. 3. Тел.: (492 45) 91333, факс: (492 45) 95253, www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 119231*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5x150мс(N,PE)-1кВ

Дата 22.12.2017 г.

Количество 0.516 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана В103515

	Нормируемое значение	Фактически
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току пересчитанное на +20 °C (Ом/км), но более	(150 мм ²) 0.124 (150 мм ²) 0.124	0.124 0.124
Электрическое сопротивление изоляции жил пересчитанное на + 20 °C (МОм*км), не менее	3.7	52.3
Испытание переменным напряжением частотой 50 Гц 10 мин.(кВ)	3.5	выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299207/2299206

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

Контролер ОТК

Филиппова
Подпись



190

/ ФИЛАТОВА О.Ю.
Фамилия И.О.

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.



Сделано в России



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»



КОЛДИ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС

1901783, Россия, Владимирская область, г. Кольчугин, ул. К. Маркса, д. 3. Тел.: (49245) 953332, факс: (49245) 953253, www.elcable.ru, e-mail: ekz@elcable.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА N C 119275*



ГО00.RU.1348

Марка Кабель
ВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,PE)-1кВ

Дата 22.12.2017 г.

Количество 0.615 км $\pm 1\%$

НД на изделие ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

№ барабана B103524

Электрическое сопротивление токопроводящих жил
постоянному току пересчитанное на +20 C (Ом/км),
не более

Нормируемое значение

(150 мм²)

0.124

Фактически

0.124

(150 мм²)

0.124

Электрическое сопротивление изоляции жил
пересчитанное на + 20 C (МОм*км), не менее

3.7

58.5

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц
10 мин.(кВ)

3.5

выдержал

Маркировка изделия: ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ (Россия АО ЭКЗ 2017 ВВГнг(А)-LS 1 кВ ГОСТ 31996-2012)

Маркировка по концам 2299222/2299223

Изделие соответствует требованиям ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012)

НД на изделие

Контролер ОТК

Подпись

/ 483

/ ГУСЕВА И.О.

Фамилия И.О.

ОТК № 483

При предъявлении претензий по качеству или количеству продукции
наличие сертификата обязательно.



Сделано в России