


Утверждаю:
И.о. Директора
Кемеровской ТЭЦ
АО «Кемеровская генерация»
 Денисов В.Н.
« 12 » 12 2023г.

**Заключение о фактическом состоянии объектов АнВОД
Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация»**

г. Кемерово

« ____ » ____ 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

И.о. Директора Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» Денисов В.Н.

(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Заместитель директора АО «Кемеровская генерация» по корпоративной безопасности Попков Е.Л.

(должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по обеспечению производства и административно-хозяйственным вопросам Ермилов В.П.

(должность, Ф.И.О.)

Заместитель главного инженера по эксплуатации Измайлов С.Н.

(должность, Ф.И.О.)

Начальник АХО Воронович Г.Л.

(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр Аккумуляторной батареи АБ№2 инв.№ КФ04016383, дата изготовления 1994г.

При этом комиссией установлено, что нарушена герметизация всех крышек элементов аккумуляторной батареи, присутствует естественное осыпание активной массы положительных элементов, деформация положительных пластин, трещины на корпусе элементов №57, 59. Аккумуляторная батарея АБ№2 демонтирована.

Объект в настоящее время не используется. Перспективы использования в производственной деятельности Общества отсутствуют.

На основании вышесказанного комиссия считает необходимым включить объект в Перечень АнВОД подлежащих реализации.


Остаточная стоимость в РСБУ по состоянию на 30.11.2023г. составляет 416 617 рублей 75 копеек без учета НДС.

Остаточная стоимость в НУ по состоянию на 30.11.2023г. составляет 416 617 рублей 75 копеек без учета НДС.

Подписи членов:

И.о. Директора Кемеровской ТЭЦ АО
«Кемеровская генерация» Денисов В.Н.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Члены комиссии:

Заместитель директора АО «Кемеровская генерация»
по корпоративной безопасности Попков Е.Л.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Заместитель директора по обеспечению производства
и административно-хозяйственным вопросам Ермилов В.П.


(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Заместитель главного инженера
по эксплуатации Измайлов С.Н.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Секретарь комиссии

Начальник АХО Воронович Г.Л.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)