

Директор шахты "Хакасская"

(должность)

Степаненко С.А.

(ФИО)

(подпись)

22.05.2023

(дата)

АКТ
оценки технического состоянияОрганизация ООО "СУЭК-Хакасия" (Шахта Хакасская)
(наименование предприятия)Комиссия, назначенная приказом от 28.11.2022 № 797-од/СХ произвела осмотр
(дата)ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ TN6-1250 - P02.1 (Инв. №40001587)
(наименование объекта, изделия)Подстанция трансформаторная взрывобезопасная
(наименование основного средства в бухгалтерском учете)
2007 г., OSTROY-HANSEN-REINDERS SPOL.S.R.O.
(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)Зав. номер 011/07 Инв. номер ХРУ-40001587

1. Поступил в организацию 2008
2. Дата ввода в эксплуатацию 31.03.2008
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности -
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации -
5. Масса объекта по паспорту: 13,710 т
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии цветных и драгоценных материалов (металлов, камней)
медь кг, алюминий кг, бронза кг, латунь кг,
другие
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 10 лет фактический 15
8. Нарботка (в единицах учета) 0 ч
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего -
10. Техническое состояние
Распреустройство высокого напряжения необходима ревизия
Корпус удовлетворительно
Силовой трансформатор необходима ревизия
Аппараты защиты и коммуникации необходима ревизия

Распредустройство низкого напряжения необходима ревизия

Система управления необходима ревизия

11. Фактическое местоположение

Пром.площадка шахты

12. Заключение комиссии:

ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ TN6-1250 - (Инв. №40001587) включить в план реализации 2023г.

Председатель комиссии:

Главный инженер шахты "Хакасская"

(должность)

Скотников С.В.

(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела производственного плани

(должность)

Колохматова О.А.

(ФИО)

(подпись)

Энергетик шахты "Хакасская"

(должность)

Шило Б.Ю.

(ФИО)

(подпись)