

Утверждаю:

Председатель комиссии
Главный инженер филиала
АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)» -
«Красноярская ГРЭС-2»

Кириянов И.И. / _____ /

Ф.И.О (подпись)
« 28 » 10 2021 г.

Заключения

о фактическом состоянии и перспективе использования объектов, зданий, отнесенных к категории АНвОД, в производственной деятельности

Котлотурбинный цех №1

г. Зеленогорск

« 28 » 10 2021г.

Комиссия в составе:

Заместитель председатель комиссии:

Заместитель директора по общим вопросам - Фатеев К.М.

Члены комиссии:

Начальник отдела по подготовке и проведению ремонтов - Гусев Ю.В.;

Начальник отдела управления материально техническими ресурсами - Еремеев А.П.;

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов - Клименко В.Г.;

Руководитель группы учета аналитической деятельности, секретарь комиссии Нехтий М.В., произвели осмотр (обследование) состояния объекта основных средств:

– «Кондиционер водяного охлаждения AirwellX-1900» находится на подотчете котлотурбинного цеха №1, в составе объекта «Производственный и хозяйственный инвентарь. инв.№ 70584».

Фактически кондиционер водяного охлаждения AirwellX-1900 давно не эксплуатируется из-за неисправности термостата, устройств защиты электрических и фреоновых контуров. Выполнять замену узлов и деталей установки – нецелесообразно.

Включить объект в Перечень АНвОД подлежащих списанию. Остаточная стоимость в БУ – 44 159 рублей 71 копейка, в НУ – 0 рублей 00 копеек по состоянию на «30» сентября 2021г. (дата на последний день предыдущего месяца от даты составления заключения) без учета НДС.

Подписи членов комиссии:

Заместитель директора по общим вопросам

Начальник отдела по подготовке и проведению ремонтов

Начальник отдела управления материально техническими ресурсами

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов

Руководитель группы учета аналитической деятельности, секретарь комиссии

_____ Фатеев К.М.

_____ Гусев Ю.В.

_____ Еремеев А.П.

_____ Клименко В.Г.

_____ Нехтий М.В.